

## **Перечень мероприятий, необходимых для выполнения, с целью обеспечения надлежащей эксплуатации ПУГ (на основании требований заводов-изготовителей)**

1. Монтаж, ввод в эксплуатацию, профилактическое обслуживание и демонтаж должны производить только специализированные организации.
2. Установку счетчика необходимо производить в соответствии с требованиями завода-изготовителя.
3. Счетчик устанавливают в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе в условиях защиты от механических повреждений, попадания прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
4. При установке счетчика должен быть обеспечен свободный доступ для снятия показаний с отсчетного устройства.
5. Владелец счетчика обязан следить за чистотой поверхностей счетчика (особенно стекла). Для ухода за поверхностями счетчика допускается использование мыльного раствора и других моющих средств. Загрязненное стекло протирать влажной, а затем сухой салфеткой. Не допускается использование для чистки поверхности счетчика органических растворителей (бензин, ацетон и т.д.).
6. Запрещается разбирать счетчик лицам и предприятиям, не имеющим соответствующей лицензии.
7. Запрещается нарушать (срывать) пломбы, установленные на приборе учета газа заводом-изготовителем или организацией, проводившей последнюю поверку, а также пломбы, установленные поставщиком газа (ООО «НижегородЭнергоГазРасчет») на месте, где прибор учета газа присоединен к газопроводу.
8. Счетчик является не ремонтируемым в эксплуатации изделием. Ремонт может быть выполнен на предприятии-изготовителе или специализированной организацией, уполномоченной предприятием-изготовителем на проведение ремонтных работ и сервисного обслуживания.
9. В случае неисправности счетчика, появления запаха газа необходимо немедленно перекрыть кран подачи газа и вызвать аварийно-диспетчерскую службу газового хозяйства.